BIETERKOMMUNIKATION
Angebotsphase

Verfahren: 2026100087 - Bahnsteigverlängerung in Bstg1 Dillingen (Saar) im Saarland

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr.	Frage	Antwort	Gesendet
1	Sehr geehrte Damen und Herren, die von Ihnen ausgeschriebene Bahnsteigerhöhung soll mittels GFK Profilen und Planken ausgeführt werden. Jedoch ist das zugehörige Geländer als Stahlgeländer ausgeschrieben. (Pos. 12.05.0010 & 0020) Ist dies ein Fehler und es werden GFK-Geländer gewünscht oder sollen zwangsläufig Stahlgeländer angeboten werden ? Wir möchten darauf hinweisen, dass bei Geländern aus GFK die Erdungsarbeiten entfallen können.	Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihren Hinweis. Die Ausschreibung ist diesbezüglich korrekt. Das Geländer ist entsprechend den Positionen 12.05.0010 und 12.05.0020 als Stahlgeländer anzubieten. Bitte bieten Sie die Leistung wie im Leistungsverzeichnis beschrieben an und weichen Sie nicht von der ausgeschriebenen Ausführung ab. Mit freundlichen Grüßen DB Einkauf	16.11.2026 11:47:43
2	Sehr geehrte Damen und Herren, gemäß Ihres Leistungsverzeichnisses soll die provisorische Bahnsteigerhöhung in der LV-Position 12.04.0010 inkl. Gründung angeboten werden. In den beiliegenden Planunterlagen sind in den Querprofilen Schraubfundamente ersichtlich. Soll davon ausgegangen werden, dass die Bahnsteiggründung mittels EBA freigegebenen Schraubfundamenten zu erfolgen hat ?	Sehr geehrte Damen und Herren, Die Schnittdarstellung ist schematisch. Sie können Ihr statisches System anbieten, bevorzugt mit einer EBA-Zulassung. Mit freundlichen Grüßen DB Einkauf	16.11.2026 13:26:16