


M:1:100


 $2L_{43,1} = 7,50 \text{ m}$

$d = 4 \text{ mm}$, $l = 2 \times 10 \text{ cm}$ je Stoß



Spundwände: S 240 GP

Kleineisen: S 235 JR



Vorhandene Kanäle u. Leitungen sind vor Beginn der Rammarbeiten bauseits zu erheben und auf ihre Lage zur Verbauchse zu prüfen.


Generell:

Abstände von Baggern und Hebezeugen (EB 57) zum Verbau:

2,50 m bei einem Gesamtgewicht von 30 t

4,50 m bei einem Gesamtgewicht von 70 t

M:1:50



III.	Datum	Name
------	-------	------

Lagebezug der NN - Höhen auf Baustelle prüfen!!

Prüfvermerk

Ausführendes Spezialtiefbauunternehmen:

**Grundbau
GmbH
Spezialtiefbau**

Email: info@grundbau-gmbh.de

gez. Stetskamp

Spundwand-Verbau Ausführungsplanung

Datum	Name
12.11.2015	CC

Maßstab 1 : 50 , 1 : 100

Plan - Nr.: 715066 Spw