



Analytik und Umweltberatung Dr. Fischer GmbH –
Hexenbergstr. 4 – 99438 Bad Berka

CRB GmbH
Bahnhofstraße 14

37181 Hardeggen

27.06.2025

PRÜFBERICHT

Auftrag-Nr.: 25- 6823

Probenart : **Materialprobe**

Projekt / Veranlassung : **Auftrag: 25 - 06725
Projekt: PA-K202502-126
Bahnhof Treuchtlingen**

Entnahmeort / Bezeichnung : **Probe P02
Probe 11**

Probenehmer : **Auftraggeber**

Datum Probenahme : **17.06.2025**
Datum Probeneingang : **18.06.2025**
Probenummer : **6823 / 01 und 02**

Bearbeitungszeitraum: 18.06.2025 bis 27.06.2025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das uns zur Verfügung gestellte Probematerial bzw. auf die genannten Prüfgegenstände. Das verwendete Probenahmeverfahren ist dem Probenahmeprotokoll zu entnehmen. Eine auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes bedarf einer schriftlichen Genehmigung des Prüflabors. Akkreditierte Prüfverfahren sind gekennzeichnet mit "- DAkkS".



Analytik und Umwelt-
beratung Dr. Fischer GmbH
Hexenbergstraße 4
99438 Bad Berka

Tel.: 03 64 58 / 49 66 06
mobil: 0172 / 3 64 66 87

Mail: info@labor-fischer.de
www.labor-fischer.de

Akkreditiertes Labor
für chemische Analytik

Analytik und Umwelt-
beratung Dr. Fischer GmbH
(AUB)

Analyse organischer und
anorganischer Stoffe in
Wasser und Feststoffen

Umweltberatung

Altlastengutachten

Sanierungsbetreuung

Stoffstrommanagement

Raumluftuntersuchung

Emissionsmessung

Bankverbindung:

Commerzbank Weimar

BIC: COBA DE FF 820
IBAN: DE82 8204 0000
0451 8288 00

Umsatzsteuer-Ident-Nr.:
DE358460956

Steuernummer:
162/105/12334

Handelsregister:
Amtsgericht Jena
HRB 520065

Auftrag-Nummer: 25- 6823

PRÜFERGEBNISSE (Bestimmung im Feststoff)

Probenummer: **6823 / 01**
 Probenbezeichnung: Probe P02
 Teerartige Abdichtung, Putz
 Keller, zuk. Heizungsraum

Parameter	Messwert	Prüfverfahren
PAK (16) , Summe der nachweisbaren Verbindungen	0,06 mg/kg TS	DIN ISO 18287:2006-05 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
Naphthalin	< 0,05 mg/kg	
Acenaphthylen	< 0,05 mg/kg	
Acenaphthen	< 0,05 mg/kg	
Fluoren	< 0,05 mg/kg	
Phenanthren	< 0,05 mg/kg	
Anthracen	< 0,05 mg/kg	
Fluoranthren	0,06 mg/kg	
Pyren	< 0,05 mg/kg	
Benzo (a) anthracen	< 0,05 mg/kg	
Chrysen	< 0,05 mg/kg	
Benzo (b) fluoranthren	< 0,05 mg/kg	
Benzo (k) fluoranthren	< 0,05 mg/kg	
Benzo (a) pyren	< 0,05 mg/kg	
Indeno(1,2,3-cd) pyren	< 0,05 mg/kg	
Dibenzo(a,h)anthracen	< 0,05 mg/kg	
Benzo(ghi)perylene	< 0,05 mg/kg	

Auftrag-Nummer: 25- 6823

PRÜFERGEBNISSE (Bestimmung im Feststoff)

Probenummer: **6823 / 02**
 Probenbezeichnung: Probe 11
 Bodenbelag
 1. OG, Wohnung Gaststätte

Parameter	Messwert	Prüfverfahren
PAK (16) , Summe der nachweisbaren Verbindungen	20,6 mg/kg TS	DIN ISO 18287:2006-05 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
Naphthalin	0,10 mg/kg	
Acenaphthylen	< 0,05 mg/kg	
Acenaphthen	< 0,05 mg/kg	
Fluoren	< 0,05 mg/kg	
Phenanthren	2,7 mg/kg	
Anthracen	0,98 mg/kg	
Fluoranthren	5,3 mg/kg	
Pyren	2,4 mg/kg	
Benzo (a) anthracen	0,58 mg/kg	
Chrysen	2,6 mg/kg	
Benzo (b) fluoranthren	2,9 mg/kg	
Benzo (k) fluoranthren	1,1 mg/kg	
Benzo (a) pyren	0,26 mg/kg	
Indeno(1,2,3-cd) pyren	0,49 mg/kg	
Dibenzo(a,h)anthracen	0,20 mg/kg	
Benzo(ghi)perylene	0,83 mg/kg	

Legende: *- Kundendaten " "- DAkkS" - akkreditiertes Prüfverfahren
 "-FV" - Fremdlabor *kursiv* - Änderung im Prüfbericht ** - ggf. Änderungsgrund



Dr. R. Fischer (Dipl.-Chem.
 (Geschäftsführer)

