Schachtprotokoll Entwässerungsschacht


Auftraggeber:	DB PSU	**Projekt:**	U-SW00932
Vorhaben:	Stuttgart-Feuerbach Entwässerungsschächte	DB Engineering & Consulting Geodäsie	
gemessen (Namen):	Powalka/Adigüzel/Gkasis **(Datum):** 03.07.2024		
Messdatei:	240703AA-SWU		


Schacht-Nr.	ES03	Rechtswert (Y)	3512517,45	Hochwert (X)	5409123,801
Schachtmaterial	Beton	Ø Deckel [mm]	650	Deckelmitte Punkt-Nr. / Höhe [m]	ES03 278,60
Ø Einstiegs-Innenmaß [mm]	600	Einstiegshöhe [mm]	80	Ø Schacht-Innenmaß [mm]	1000
Ø Konus -Innenmaß [mm]	1000	Höhe Konus [mm]	520	Orientierung Konus [Grad]	290
Sohle Höhen-differenz [m]	1,08	Schacht zu öffnen?	ja	Ein- und Ausläufe	

Nordrichtung



Nr.	△H Deckel [m]	Ø [mm]	Material
A	1,15	150	PVC





Bildnummer: ES03_1



Bemerkungen:

-

Auswertung: Powalka, 17.07.2024 **Lagebezug:** SWU **Höhenbezug:** DHHN12(SWU)