



BS+Sch 5/21
(W 901)



vorgeschachtet bis 1,20 m


BS+Sch 6/21
(W 901)



▽ 2,70 GWE 22.04.21 ▽ 2,70 GWA


vorgeschachtet bis 1,20 m

DPH 6/21
(W 901)



vorgeschachtet bis 1,20 m

BS 7/21
(W 901/902)



▽ 2,90 GWE 22.04.21 ▽ 2,90 GWA

vorgeschachtet bis 1,20 m


BS+Sch 8/21
(W 902)



▽ 2,70 GWE 21.04.21 ▽ 2,70 GWA


vorgeschachtet bis 1,20 m

DPH 8/21
(W 902)



vorgeschachtet bis 1,20 m


BS+Sch 9/21
(W 902)




▽ 2,90 GWE 21.04.21 ▽ 2,90 GWA

vorgeschachtet bis 1,20 m

DPH 9/21
(W 902)



vorgeschachtet bis 1,20 m



ZEICHENERKLÄRUNG (s. DIN 4023)

BOHRGENTNAHME UND GRUNDWASSER

UNTERSUCHUNGSSTELLEN


- DPH Rammsondierung Schwere Sonde ISO 22476-2
- BS Sondierung

Proben-Güteklasse nach DIN EN ISO 22475-1

- Grundwasser angebohrt
- Grundwasser nach Bohrende
- k.GW kein Grundwasser

BODENARTEN

Auffüllung		
Kies	kiesig	g
Mudde	organisch	F o
Sand	sandig	S s
Schluff	schluffig	U u
Schotter		Schotter



① Schichtnummer für charakteristische Bodenkennwerte, siehe Gutachten.

KORNGRÖßENBEREICH

f	fein
m	mittel
g	grob

NEBENANTEILE

'	schwach (< 15 %)
-	stark (ca. 30-40 %)
"	sehr schwach, " sehr stark

KALKGEHALT

k*	kalkfrei
k++	stark kalkhaltig

BODENGRUPPE nach DIN 18 196: z.B. (UL) = leicht plastische Schluffe

RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2

Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe



	DPL 10	DPH 10	DPH 15
Spitzendurchmesser:	2,57 cm	3,99 cm	4,87 cm
Spitzenquerschnitt:	10,00 cm²	10,00 cm²	15,00 cm²
Gestängedurchmesser:	2,20 cm	2,20 cm	3,20 cm
Mantelreibungsfläche:	0,00 cm²	20,00 cm²	30,00 cm²
Fahnlänge:	50,0 cm	20,00 cm	30,00 cm

BOHRLOCHRAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094-2



Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

BAUGRUND STRALSUND
INGENIEURGESELLSCHAFT mbH
FÜR GEO- UND UMWELTTECHNIK
18437 Stralsund C.-Heydemann-Ring 55 Tel. 03831/2635-0 Fax: 03831/263544

Knoten Bremen Delmenhorst
Bf Bremen Hbf
W 901/902

Bohrprofile und Sondierdiagramm
BS+Sch 5/21, BS+Sch 6/21, BS 7/21
BS+Sch 8/21, BS+Sch 9/21
DPH 6/21, DPH 8/21, DPH 9/21

MASSSTAB: M = 1 : 100	DATUM : 14.7.2021	PROJEKT-NR.: 19/2431
BLATTGRÖSSE [m²]: 1281mm*297mm=0,38m²	GEZEICHNET: Bua. GEPRÜFT: St.	ANLAGE: 2.1

Copyright © by BAUGRUND STRALSUND 1994 - 2020 P:\2019\19-2431\Calculation\19431.1.dwg