Bestandteile des Betonschalthaus:

- 3 cm Vollisolierung BSH (Wände mit Dach); Außenfassade verputzt mit hellen schmutzabweisenden Farbanstrich
- Eingangspodest 1.000 x 600 x 120 mm mit Fußabstreifer
- Stahltür mit Einsteckschloss; Lüftungsschlitzen und Türendanschlag
- Montage Außentemperaturfühler an der nördlichen Seite
- Montage Funkuhrantenne vorzugsweise im Schalthaus; sonst außen an einer Seite mit guten Empfang
- oben umlaufender Kabelkanal mit Trennsteg (d.h. Trennung Verkabelung 50 Hz und Fernmeldekabel)
- Frostwächter 2 kW über Festanschluss mit Verkabelung bis zur Unterverteilung
- Lüfter Typ Maico EZQ 25/4 mit Verkabelung bis zur Unterverteilung und Querlüftung im Raum (Schlitze zur Querlüftung vorsehen) einschl. Thermostat Th 18
- Innenanstrich mit wischfester Farbe; weiß
- Gummimatte für gesamtes BSH (Fußbodenbelag)
- Steckdosen/Lichtschalter nur Verkabelung bis zur Unterverteilung
- Beleuchtung 2 x 36 W, Leuchtkörperlänge 1,20 m mittig angebracht (Lichtpunkthöhe: 2,35 m)
- Klapptisch
- Durchbrüche in Bodenplatte
- Dachentwässerung (Regenrinne und Fallrohr)
- Erdbolzen in Nähe HPAS

Gleisseite







LEGENDE

- Neubau
- Bestand
- andere Teilgewerke

Nur gültig für die Ausschreibung!

| Index: | Änderungen bzw. Ergänzungen | Name: | Datum: |
|---|---|---|---|

## Prüfvermerke

die Übereinstimmung der Zeichnung mit der Ausführung bestätigt:

für den Auftragnehmer: Ort, Datum, Unterschrift

für die DB E&C GmbH Ort, Datum, Unterschrift

Interoperabilität geprüft (benannte Stelle), Name

Datum geprüft / genehmigt

Datum geprüft / genehmigt

Datum geprüft / genehmigt

Eisenbahn-Bundesamt

Freigabe zur bautechnischen Prüfung

Ort, Datum, Unterschrift

Prüfingenieur

gleichgestellt mit Prüfexemplaren geprüft / genehmigt

Datum

Freigabe der Ausführungsunterlagen

☐ mit Regelungen durch den BVB

Freigabe-Nr.: ... / ...

Ort, Datum, Unterschrift (BVB)

Genehmigung zur Bauausführung

Ort, Datum, Unterschrift

Lageskizze

Auftragnehmer:
SIGNON
INGE ESTW Mühlacker (DB E&C, Signon)
c/o DB Engineering & Consulting GmbH
Hintern Haupthahnhof 5
76137 Karlsruhe
Karlsruhe, 11.11.2020
Ort, Datum, Unterschrift

Planverfasser:
SIGNON Deutschland GmbH
Berliner Straße 7
01067 Dresden
Dresden, 11.11.2020
Ort, Datum, Unterschrift

| | | |
|---|---|---|
| Anlagen-Nr.: | 3.3.10.2.2 | |
| Auftrag-Nr.: | G.016265804 | |
| | Datum | Name |
| gez. | 11.11.2020 | Schelz |
| bearb. | 11.11.2020 | Meyer-Clasen |
| gepr. | 11.11.2020 | Schmieder |

Bauherr:
DB InfraGO AG
Anlagen-u. Instandhaltungsmanagement
Netz Stuttgart (I.IA-SW-N-STG)
Presselstraße 17
70191 Stuttgart
Ort, Datum, Unterschrift

Planung:
DB Engineering & Consulting GmbH
Planung Leit- und Sicherungstechnik
LTV-SW-P-KARLI
Schwarzwaldstraße 82
76137 Karlsruhe
Karlsruhe, 11.11.2020
Ort, Datum, Unterschrift

Plan-Nr.:

Planart: AUSSCHREIBUNG

Planzeichen: Eear

Blattgr.: 590 x 297

Maßstab: ohne

# Grundriss / Aufstellplan HOA 753.1a/2a

Einwirkungen (Lastmodelle):

Höhen- und Koordinatensystem: DB-GK mit DHHN92

Projekt:

# ESTW-Z Mühlacker

Strecke 4800, Strecke 4200 und Strecke 4840

Strecke:

| Bauwerksnummer | | | | | Brückennr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Strecke | | Kilometer | | Kennzahl | |
| – | × | – | × | | |