

Verfahren: 26FEI87146 - DSTW NB Rostock Serie-01- Abschnitt Bentwisch - TK

EIGNUNGSKRITERIEN

1 Präqualifikation Bahn [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Bauleistungen für Kabel:

- Bauleistungen für Kabel, Bauen unter Eisenbahnbetrieb
- Kabelverlegung

- ☐ *Keine Angabe*
☐ Ja
☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

2 Brandmeldeanlage [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Der Bieter muss durch eine akkreditierte Stelle mindestens nach DIN 14675 zertifiziert sein. Die Zertifizierung muss mit dem Angebot vorgelegt werden.

- ☐ *Keine Angabe*
☐ Ja
☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

3 Einbruchmeldeanlage [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Es sind nur Bieter zugelassen, die eine VdS Anerkennung als Errichter für Gefahrenmeldeanlagen mit dem Schwerpunkt Einbruchmeldeanlagen besitzen oder VdS Zertifiziert als Dienstleister für Sicherheitsanlagen nach DIN EN 16763 sind oder zur Qualitätssicherung im „Adressnachweis von Errichterunternehmen für Überfall- und Einbruchmeldeanlagen ÜMA/EMA“ des jeweils zuständigen Landeskriminalamts gelistet sind. Der Nachweis ist mit dem Angebot vorzulegen.

- ☐ *Keine Angabe*
☐ Ja
☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar