



## LEGENDE:

Neubau bzw. Planungsgegenstand

Bestand bzw. Planung Dritter

## Verteiler (Innen)

Netzform: TN-S-System
Bemessungsspannung: 400 / 230 V 50 Hz
Bemessungsstrom: 63 A
Schutzart Verteilung: IP 65

Schutzklasse: II
Ausführung als TSK

## Schutzmaßnahme:

Schutz bei direkten Berühren durch Schutzisolierung, Schutz bei indirekten Berühren durch Abschaltung im TN-S-System gem. DIN VDE 0100, Teil 410.

Zusätzlicher Schutz durch RCD bei Geräten der Schutzklasse I.

| Index | Art der Änderung | Datum | Name | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| d | | | | |
| c | | | | |
| b | | | | |
| a | | | | |

Bauherr

DB InfraGO AG
Bahnhofsmanagement Saarbrücken
Am Hauptbahnhof 6-12
66111 Saarbrücken

Bauherrenvertretung / Projektleitung

DB InfraGO AG
RB Mitte, Bau und Anlagenmangement
Weilburger Straße 22
60326 Frankfurt am Main

DB InfraGO

Bautechnischer Prüfer gemäß VV BAU
bzw. Planprüfer gemäß VV BAU STE

Eisenbahn-Bundesamt (EBA)

Projekt

# Austausch und Erneuerung der Aufzugsanlage Saarbrücken Hbf, Gebäude Neubau Ost

Projekt-Nr.: G.011500081

Lageskizze

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planungsphase | Ausführungsplanung | Strecke | | Maßstab | ohne | |
| Planbezeichnung/ Planinhalt | Übersichtsschaltplan UV Maschinenraum | Strecken-Nr. | | Bearbeitung CAD | Name(Druckschrift) | Datum |
| Planart | Übersichtsschaltplan | Stations-km | | gez. | Kuhn | 09.07.24 |
| Plannummer | T4--_404000_B14-.000_PUS_A01_--_007_-_- | Bahnhofs-Nr. | 5451 | gepr. | Göhl | 09.07.24 |

Planersteller:

Elektrotechnik Oelsnitz/E. GmbH
Hoffeldstraße 3
09376 Oelsnitz/Erz.

Kuhn | 09.07.24 | gez. T.Kuhn
Name (Druckschrift) | Datum | Unterschrift

Auftragnehmer:

HACKER
Häcker Planungsbüro für Aufzugs- und Fördertechnik GmbH & Co. KG
Marktplatz 6
76356 Weingarten

Bauvorlageberechtigter (BVB) gemäß VV BAU / VV BAU-STE

Freigabe der Ausführungsunterlagen gemäß Freigabeschreiben
vom _____ Freigabe Nr. _____

Name (Druckschrift) | Datum | Unterschrift

Projektverantwortlicher als Vertreter der Eisenbahnen des Bundes (EdB)

DB InfraGO

Name (Druckschrift) | Datum | Unterschrift

Planersteller

Plan gleichgestellt mit Freigabe-Nr. _____
des Bauvorlageberechtigten vom _____

Name (Druckschrift) | Datum | Unterschrift

Die Übereinstimmung mit der Bauausführung wird bestätigt

Auftragnehmer

Name (Druckschrift) | Datum | Unterschrift

Bauüberwacher Bahn (BÜB) gemäß VV BAU/VV BAU-STE

Name (Druckschrift) | Datum | Unterschrift